

2213-1/06

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. Centrum sportu i rekreacji we wsi Obrębiec.

W związku z zapytaniem jednego z oferentów dot. rozbieżności między przedmiarem a projektem technicznym budynku wiejskiego domu kultury w m. Obrębiec, wyjaśnia się, co następuje:

1. wszystkie okna w budynku z tworzywa sztucznego
2. drzwi zewnętrzne – tworzywo sztuczne
3. poz. 56 przedmiaru drzwi z tworzywa sztucznego zamiast aluminiowych
4. poz. 58 przedmiaru – powinno być drzwi wejściowe z tworzyw sztucznych (zamiast drzwi balkonowe)
5. poz. 65 przedmiaru – należy doliczyć koszt wykonania rusztu,
6. poz. 71 przedmiaru – skosztorysować korytowanie – 36,3 m² , podsypka piaskowa, obrzeże betonowe 30x8 – 65 mb.
7. docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 10 cm.